

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 24 Febbraio 2020 a Domenica 01 Marzo 2020

Lunedì 24 Febbraio 2020	Martedì 25 Febbraio 2020	Mercoledì 26 Febbraio 2020	Giovedì 27 Febbraio 2020	Venerdì 28 Febbraio 2020	Sabato 29 Febbraio 2020	Domenica 01 Marzo 2020
4,95	1,86	0,00	0,39	1,80	1,07	5,76

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 24 Febbraio 2020 a Domenica 01 Marzo 2020

Lunedì 24 Febbraio 2020	Martedì 25 Febbraio 2020	Mercoledì 26 Febbraio 2020	Giovedì 27 Febbraio 2020	Venerdì 28 Febbraio 2020	Sabato 29 Febbraio 2020	Domenica 01 Marzo 2020
22,86	21,98	23,20	22,70	22,69	22,44	23,47

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 24 Febbraio 2020 a Domenica 01 Marzo 2020

Lunedì 24 Febbraio 2020	Martedì 25 Febbraio 2020	Mercoledì 26 Febbraio 2020	Giovedì 27 Febbraio 2020	Venerdì 28 Febbraio 2020	Sabato 29 Febbraio 2020	Domenica 01 Marzo 2020
Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 24 Febbraio 2020 a Domenica 01 Marzo 2020

Lunedì 24 Febbraio 2020	Martedì 25 Febbraio 2020	Mercoledì 26 Febbraio 2020	Giovedì 27 Febbraio 2020	Venerdì 28 Febbraio 2020	Sabato 29 Febbraio 2020	Domenica 01 Marzo 2020
Impianto Fermo	146,00	150,20	151,60	151,60	144,40	149,10

