

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 30 Marzo 2020 a Domenica 05 Aprile 2020

Lunedì 30 Marzo 2020	Martedì 31 Marzo 2020	Mercoledì 01 Aprile 2020	Giovedì 02 Aprile 2020	Venerdì 03 Aprile 2020	Sabato 04 Aprile 2020	Domenica 05 Aprile 2020
9,16	14,42	8,21	10,89	9,15	Impianto Fermo	9,78

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 30 Marzo 2020 a Domenica 05 Aprile 2020

Lunedì 30 Marzo 2020	Martedì 31 Marzo 2020	Mercoledì 01 Aprile 2020	Giovedì 02 Aprile 2020	Venerdì 03 Aprile 2020	Sabato 04 Aprile 2020	Domenica 05 Aprile 2020
22,91	24,42	25,12	25,45	24,65	Impianto Fermo	23,63

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 30 Marzo 2020 a Domenica 05 Aprile 2020

Lunedì 30 Marzo 2020	Martedì 31 Marzo 2020	Mercoledì 01 Aprile 2020	Giovedì 02 Aprile 2020	Venerdì 03 Aprile 2020	Sabato 04 Aprile 2020	Domenica 05 Aprile 2020
Impianto Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 30 Marzo 2020 a Domenica 05 Aprile 2020

Lunedì 30 Marzo 2020	Martedì 31 Marzo 2020	Mercoledì 01 Aprile 2020	Giovedì 02 Aprile 2020	Venerdì 03 Aprile 2020	Sabato 04 Aprile 2020	Domenica 05 Aprile 2020
Impianto Fermo	138,70	143,00	144,70	135,50	144,90	145,70

