

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 18 Maggio 2020 a Domenica 24 Maggio 2020

Lunedì 18 Maggio 2020	Martedì 19 Maggio 2020	Mercoledì 20 Maggio 2020	Giovedì 21 Maggio 2020	Venerdì 22 Maggio 2020	Sabato 23 Maggio 2020	Domenica 24 Maggio 2020
0,29	0,54	0,00	0,00	0,00	0,40	0,05

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 18 Maggio 2020 a Domenica 24 Maggio 2020

Lunedì 18 Maggio 2020	Martedì 19 Maggio 2020	Mercoledì 20 Maggio 2020	Giovedì 21 Maggio 2020	Venerdì 22 Maggio 2020	Sabato 23 Maggio 2020	Domenica 24 Maggio 2020
19,66	20,27	19,62	21,62	22,17	23,04	22,35

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 18 Maggio 2020 a Domenica 24 Maggio 2020

Lunedì 18 Maggio 2020	Martedì 19 Maggio 2020	Mercoledì 20 Maggio 2020	Giovedì 21 Maggio 2020	Venerdì 22 Maggio 2020	Sabato 23 Maggio 2020	Domenica 24 Maggio 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,02	3,98	4,23	4,54

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 18 Maggio 2020 a Domenica 24 Maggio 2020

Lunedì 18 Maggio 2020	Martedì 19 Maggio 2020	Mercoledì 20 Maggio 2020	Giovedì 21 Maggio 2020	Venerdì 22 Maggio 2020	Sabato 23 Maggio 2020	Domenica 24 Maggio 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	140,00	146,90	147,10	129,70

