

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 03 Agosto 2020 a Domenica 09 Agosto 2020

Lunedì 03 Agosto 2020	Martedì 04 Agosto 2020	Mercoledì 05 Agosto 2020	Giovedì 06 Agosto 2020	Venerdì 07 Agosto 2020	Sabato 08 Agosto 2020	Domenica 09 Agosto 2020
Impianto Fermo	5,56	0,29	0,00	5,10	9,41	0,18

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 03 Agosto 2020 a Domenica 09 Agosto 2020

Lunedì 03 Agosto 2020	Martedì 04 Agosto 2020	Mercoledì 05 Agosto 2020	Giovedì 06 Agosto 2020	Venerdì 07 Agosto 2020	Sabato 08 Agosto 2020	Domenica 09 Agosto 2020
Impianto Fermo	21,47	21,14	19,72	20,33	21,52	20,14

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 03 Agosto 2020 a Domenica 09 Agosto 2020

Lunedì 03 Agosto 2020	Martedì 04 Agosto 2020	Mercoledì 05 Agosto 2020	Giovedì 06 Agosto 2020	Venerdì 07 Agosto 2020	Sabato 08 Agosto 2020	Domenica 09 Agosto 2020
3,79	4,25	4,36	4,65	4,94	Impianto Fermo	4,55

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 03 Agosto 2020 a Domenica 09 Agosto 2020

Lunedì 03 Agosto 2020	Martedì 04 Agosto 2020	Mercoledì 05 Agosto 2020	Giovedì 06 Agosto 2020	Venerdì 07 Agosto 2020	Sabato 08 Agosto 2020	Domenica 09 Agosto 2020
139,60	132,40	134,10	127,00	124,30	Impianto Fermo	129,40

