

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 20 Luglio 2020 a Domenica 26 Luglio 2020

Lunedì 20 Luglio 2020	Martedì 21 Luglio 2020	Mercoledì 22 Luglio 2020	Giovedì 23 Luglio 2020	Venerdì 24 Luglio 2020	Sabato 25 Luglio 2020	Domenica 26 Luglio 2020
0,11	0,32	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 20 Luglio 2020 a Domenica 26 Luglio 2020

Lunedì 20 Luglio 2020	Martedì 21 Luglio 2020	Mercoledì 22 Luglio 2020	Giovedì 23 Luglio 2020	Venerdì 24 Luglio 2020	Sabato 25 Luglio 2020	Domenica 26 Luglio 2020
18,66	19,05	18,68	16,61	15,57	17,94	18,28

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 20 Luglio 2020 a Domenica 26 Luglio 2020

Lunedì 20 Luglio 2020	Martedì 21 Luglio 2020	Mercoledì 22 Luglio 2020	Giovedì 23 Luglio 2020	Venerdì 24 Luglio 2020	Sabato 25 Luglio 2020	Domenica 26 Luglio 2020
4,34	4,37	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,69	4,56	4,37

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 20 Luglio 2020 a Domenica 26 Luglio 2020

Lunedì 20 Luglio 2020	Martedì 21 Luglio 2020	Mercoledì 22 Luglio 2020	Giovedì 23 Luglio 2020	Venerdì 24 Luglio 2020	Sabato 25 Luglio 2020	Domenica 26 Luglio 2020
135,60	136,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo	128,10	132,30	143,70

