

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 17 Agosto 2020 a Domenica 23 Agosto 2020

Lunedì 17 Agosto 2020	Martedì 18 Agosto 2020	Mercoledì 19 Agosto 2020	Giovedì 20 Agosto 2020	Venerdì 21 Agosto 2020	Sabato 22 Agosto 2020	Domenica 23 Agosto 2020
0,55	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 17 Agosto 2020 a Domenica 23 Agosto 2020

Lunedì 17 Agosto 2020	Martedì 18 Agosto 2020	Mercoledì 19 Agosto 2020	Giovedì 20 Agosto 2020	Venerdì 21 Agosto 2020	Sabato 22 Agosto 2020	Domenica 23 Agosto 2020
21,22	18,84	18,70	20,02	20,64	21,98	22,11

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 17 Agosto 2020 a Domenica 23 Agosto 2020

Lunedì 17 Agosto 2020	Martedì 18 Agosto 2020	Mercoledì 19 Agosto 2020	Giovedì 20 Agosto 2020	Venerdì 21 Agosto 2020	Sabato 22 Agosto 2020	Domenica 23 Agosto 2020
4,68	4,67	4,53	4,59	4,34	Impianto Fermo	4,77

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 17 Agosto 2020 a Domenica 23 Agosto 2020

Lunedì 17 Agosto 2020	Martedì 18 Agosto 2020	Mercoledì 19 Agosto 2020	Giovedì 20 Agosto 2020	Venerdì 21 Agosto 2020	Sabato 22 Agosto 2020	Domenica 23 Agosto 2020
124,90	122,60	120,10	125,10	130,20	Impianto Fermo	118,60

