***Alla cortese attenzione del comitato tecnico***

**Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati**

CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 19 Ottobre 2020 a Domenica 25 Ottobre 2020**

| Lunedì 19 Ottobre 2020 | Martedì 20 Ottobre 2020 | Mercoledì 21 Ottobre 2020 | Giovedì 22 Ottobre 2020 | Venerdì 23 Ottobre 2020 | Sabato 24 Ottobre 2020 | Domenica 25 Ottobre 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo |

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 19 Ottobre 2020 a Domenica 25 Ottobre 2020**

| Lunedì 19 Ottobre 2020 | Martedì 20 Ottobre 2020 | Mercoledì 21 Ottobre 2020 | Giovedì 22 Ottobre 2020 | Venerdì 23 Ottobre 2020 | Sabato 24 Ottobre 2020 | Domenica 25 Ottobre 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo |

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 19 Ottobre 2020 a Domenica 25 Ottobre 2020**

| Lunedì 19 Ottobre 2020 | Martedì 20 Ottobre 2020 | Mercoledì 21 Ottobre 2020 | Giovedì 22 Ottobre 2020 | Venerdì 23 Ottobre 2020 | Sabato 24 Ottobre 2020 | Domenica 25 Ottobre 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,22 | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo |

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 19 Ottobre 2020 a Domenica 25 Ottobre 2020**

| Lunedì 19 Ottobre 2020 | Martedì 20 Ottobre 2020 | Mercoledì 21 Ottobre 2020 | Giovedì 22 Ottobre 2020 | Venerdì 23 Ottobre 2020 | Sabato 24 Ottobre 2020 | Domenica 25 Ottobre 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,90 | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo | Impianto Fermo |

,