

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 07 Dicembre 2020 a Domenica 13 Dicembre 2020

Lunedì 07 Dicembre 2020	Martedì 08 Dicembre 2020	Mercoledì 09 Dicembre 2020	Giovedì 10 Dicembre 2020	Venerdì 11 Dicembre 2020	Sabato 12 Dicembre 2020	Domenica 13 Dicembre 2020
5,48	5,60	3,87	2,44	3,76	3,01	9,29

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 07 Dicembre 2020 a Domenica 13 Dicembre 2020

Lunedì 07 Dicembre 2020	Martedì 08 Dicembre 2020	Mercoledì 09 Dicembre 2020	Giovedì 10 Dicembre 2020	Venerdì 11 Dicembre 2020	Sabato 12 Dicembre 2020	Domenica 13 Dicembre 2020
22,32	22,67	22,07	20,05	20,32	21,07	23,17

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 07 Dicembre 2020 a Domenica 13 Dicembre 2020

Lunedì 07 Dicembre 2020	Martedì 08 Dicembre 2020	Mercoledì 09 Dicembre 2020	Giovedì 10 Dicembre 2020	Venerdì 11 Dicembre 2020	Sabato 12 Dicembre 2020	Domenica 13 Dicembre 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,64	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,39	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 07 Dicembre 2020 a Domenica 13 Dicembre 2020

Lunedì 07 Dicembre 2020	Martedì 08 Dicembre 2020	Mercoledì 09 Dicembre 2020	Giovedì 10 Dicembre 2020	Venerdì 11 Dicembre 2020	Sabato 12 Dicembre 2020	Domenica 13 Dicembre 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	130,60	Impianto Fermo	Impianto Fermo	131,90	Impianto Fermo

