

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 14 Dicembre 2020 a Domenica 20 Dicembre 2020

Lunedì 14 Dicembre 2020	Martedì 15 Dicembre 2020	Mercoledì 16 Dicembre 2020	Giovedì 17 Dicembre 2020	Venerdì 18 Dicembre 2020	Sabato 19 Dicembre 2020	Domenica 20 Dicembre 2020
6,83	0,60	0,00	3,19	2,32	2,50	4,14

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 14 Dicembre 2020 a Domenica 20 Dicembre 2020

Lunedì 14 Dicembre 2020	Martedì 15 Dicembre 2020	Mercoledì 16 Dicembre 2020	Giovedì 17 Dicembre 2020	Venerdì 18 Dicembre 2020	Sabato 19 Dicembre 2020	Domenica 20 Dicembre 2020
23,10	18,69	18,37	19,94	19,43	19,24	20,96

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 14 Dicembre 2020 a Domenica 20 Dicembre 2020

Lunedì 14 Dicembre 2020	Martedì 15 Dicembre 2020	Mercoledì 16 Dicembre 2020	Giovedì 17 Dicembre 2020	Venerdì 18 Dicembre 2020	Sabato 19 Dicembre 2020	Domenica 20 Dicembre 2020
2,53	2,60	2,44	Impianto Fermo	2,80	2,80	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 14 Dicembre 2020 a Domenica 20 Dicembre 2020

Lunedì 14 Dicembre 2020	Martedì 15 Dicembre 2020	Mercoledì 16 Dicembre 2020	Giovedì 17 Dicembre 2020	Venerdì 18 Dicembre 2020	Sabato 19 Dicembre 2020	Domenica 20 Dicembre 2020
132,30	134,20	132,80	Impianto Fermo	132,50	129,20	Impianto Fermo

