

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 21 Dicembre 2020 a Domenica 27 Dicembre 2020

Lunedì 21 Dicembre 2020	Martedì 22 Dicembre 2020	Mercoledì 23 Dicembre 2020	Giovedì 24 Dicembre 2020	Venerdì 25 Dicembre 2020	Sabato 26 Dicembre 2020	Domenica 27 Dicembre 2020
5,08	5,35	5,10	2,98	3,23	10,05	11,33

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 21 Dicembre 2020 a Domenica 27 Dicembre 2020

Lunedì 21 Dicembre 2020	Martedì 22 Dicembre 2020	Mercoledì 23 Dicembre 2020	Giovedì 24 Dicembre 2020	Venerdì 25 Dicembre 2020	Sabato 26 Dicembre 2020	Domenica 27 Dicembre 2020
20,93	21,10	21,81	21,06	24,13	25,64	27,05

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 21 Dicembre 2020 a Domenica 27 Dicembre 2020

Lunedì 21 Dicembre 2020	Martedì 22 Dicembre 2020	Mercoledì 23 Dicembre 2020	Giovedì 24 Dicembre 2020	Venerdì 25 Dicembre 2020	Sabato 26 Dicembre 2020	Domenica 27 Dicembre 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,58	2,71	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 21 Dicembre 2020 a Domenica 27 Dicembre 2020

Lunedì 21 Dicembre 2020	Martedì 22 Dicembre 2020	Mercoledì 23 Dicembre 2020	Giovedì 24 Dicembre 2020	Venerdì 25 Dicembre 2020	Sabato 26 Dicembre 2020	Domenica 27 Dicembre 2020
Impianto Fermo	Impianto Fermo	133,40	131,30	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

