

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 01 Febbraio 2021 a Domenica 07 Febbraio 2021**

Lunedì 01 Febbraio 2021	Martedì 02 Febbraio 2021	Mercoledì 03 Febbraio 2021	Giovedì 04 Febbraio 2021	Venerdì 05 Febbraio 2021	Sabato 06 Febbraio 2021	Domenica 07 Febbraio 2021
0,25	3,66	6,22	5,47	0,78	7,31	4,89

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 01 Febbraio 2021 a Domenica 07 Febbraio 2021**

Lunedì 01 Febbraio 2021	Martedì 02 Febbraio 2021	Mercoledì 03 Febbraio 2021	Giovedì 04 Febbraio 2021	Venerdì 05 Febbraio 2021	Sabato 06 Febbraio 2021	Domenica 07 Febbraio 2021
19,48	20,71	23,16	22,75	17,32	23,52	25,32

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 01 Febbraio 2021 a Domenica 07 Febbraio 2021**

Lunedì 01 Febbraio 2021	Martedì 02 Febbraio 2021	Mercoledì 03 Febbraio 2021	Giovedì 04 Febbraio 2021	Venerdì 05 Febbraio 2021	Sabato 06 Febbraio 2021	Domenica 07 Febbraio 2021
2,76	2,75	2,57	2,89	2,83	Impianto Fermo	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 01 Febbraio 2021 a Domenica 07 Febbraio 2021**

Lunedì 01 Febbraio 2021	Martedì 02 Febbraio 2021	Mercoledì 03 Febbraio 2021	Giovedì 04 Febbraio 2021	Venerdì 05 Febbraio 2021	Sabato 06 Febbraio 2021	Domenica 07 Febbraio 2021
134,20	132,10	134,40	129,00	133,20	Impianto Fermo	Impianto Fermo



