

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 08 Febbraio 2021 a Domenica 14 Febbraio 2021

Lunedì 08 Febbraio 2021	Martedì 09 Febbraio 2021	Mercoledì 10 Febbraio 2021	Giovedì 11 Febbraio 2021	Venerdì 12 Febbraio 2021	Sabato 13 Febbraio 2021	Domenica 14 Febbraio 2021
2,91	3,95	4,39	6,04	2,78	6,72	0,36

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 08 Febbraio 2021 a Domenica 14 Febbraio 2021

Lunedì 08 Febbraio 2021	Martedì 09 Febbraio 2021	Mercoledì 10 Febbraio 2021	Giovedì 11 Febbraio 2021	Venerdì 12 Febbraio 2021	Sabato 13 Febbraio 2021	Domenica 14 Febbraio 2021
23,66	24,27	25,99	25,44	21,95	28,03	18,90

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 08 Febbraio 2021 a Domenica 14 Febbraio 2021

Lunedì 08 Febbraio 2021	Martedì 09 Febbraio 2021	Mercoledì 10 Febbraio 2021	Giovedì 11 Febbraio 2021	Venerdì 12 Febbraio 2021	Sabato 13 Febbraio 2021	Domenica 14 Febbraio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,58	2,66	Impianto Fermo	2,35

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 08 Febbraio 2021 a Domenica 14 Febbraio 2021

Lunedì 08 Febbraio 2021	Martedì 09 Febbraio 2021	Mercoledì 10 Febbraio 2021	Giovedì 11 Febbraio 2021	Venerdì 12 Febbraio 2021	Sabato 13 Febbraio 2021	Domenica 14 Febbraio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	134,40	139,30	Impianto Fermo	136,40

