Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati

CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 18 Gennaio 2021 a Domenica 24 Gennaio 2021

Lunedì 18 Gennaio 2021	Martedì 19 Gennaio 2021	Mercoledì 20 Gennaio 2021	Giovedì 21 Gennaio 2021	Venerdì 22 Gennaio 2021	Sabato 23 Gennaio 2021	Domenica 24 Gennaio 2021
2,70	3,36	6,38	5,21	4,10	7,74	7,20

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 18 Gennaio 2021 a Domenica 24 Gennaio 2021

Lunedì 18 Gennaio 2021	Martedì 19 Gennaio 2021	Mercoledì 20 Gennaio 2021	Giovedì 21 Gennaio 2021	Venerdì 22 Gennaio 2021	Sabato 23 Gennaio 2021	Domenica 24 Gennaio 2021
19,52	20,10	21,22	21,57	20,69	25,75	24,69

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 18 Gennaio 2021 a Domenica 24 Gennaio 2021

Lunedì 18 Gennaio 2021	Martedì 19 Gennaio 2021	Mercoledì 20 Gennaio 2021	Giovedì 21 Gennaio 2021	Venerdì 22 Gennaio 2021	Sabato 23 Gennaio 2021	Domenica 24 Gennaio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 18 Gennaio 2021 a Domenica 24 Gennaio 2021

Lunedì 18 Gennaio 2021	Martedì 19 Gennaio 2021	Mercoledì 20 Gennaio 2021	Giovedì 21 Gennaio 2021	Venerdì 22 Gennaio 2021	Sabato 23 Gennaio 2021	Domenica 24 Gennaio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

,