

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 08 Marzo 2021 a Domenica 14 Marzo 2021

Lunedì 08 Marzo 2021	Martedì 09 Marzo 2021	Mercoledì 10 Marzo 2021	Giovedì 11 Marzo 2021	Venerdì 12 Marzo 2021	Sabato 13 Marzo 2021	Domenica 14 Marzo 2021
0,00	2,68	1,55	2,02	1,35	0,93	1,81

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 08 Marzo 2021 a Domenica 14 Marzo 2021

Lunedì 08 Marzo 2021	Martedì 09 Marzo 2021	Mercoledì 10 Marzo 2021	Giovedì 11 Marzo 2021	Venerdì 12 Marzo 2021	Sabato 13 Marzo 2021	Domenica 14 Marzo 2021
15,78	20,44	21,05	23,20	20,95	24,12	25,51

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 08 Marzo 2021 a Domenica 14 Marzo 2021

Lunedì 08 Marzo 2021	Martedì 09 Marzo 2021	Mercoledì 10 Marzo 2021	Giovedì 11 Marzo 2021	Venerdì 12 Marzo 2021	Sabato 13 Marzo 2021	Domenica 14 Marzo 2021
2,56	2,58	2,50	Impianto Fermo	2,53	Impianto Fermo	2,52

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 08 Marzo 2021 a Domenica 14 Marzo 2021

Lunedì 08 Marzo 2021	Martedì 09 Marzo 2021	Mercoledì 10 Marzo 2021	Giovedì 11 Marzo 2021	Venerdì 12 Marzo 2021	Sabato 13 Marzo 2021	Domenica 14 Marzo 2021
138,00	133,50	140,80	Impianto Fermo	141,40	Impianto Fermo	140,60

