

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 15 Febbraio 2021 a Domenica 21 Febbraio 2021

Lunedì 15 Febbraio 2021	Martedì 16 Febbraio 2021	Mercoledì 17 Febbraio 2021	Giovedì 18 Febbraio 2021	Venerdì 19 Febbraio 2021	Sabato 20 Febbraio 2021	Domenica 21 Febbraio 2021
4,75	3,39	2,90	1,74	2,69	4,72	5,17

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 15 Febbraio 2021 a Domenica 21 Febbraio 2021

Lunedì 15 Febbraio 2021	Martedì 16 Febbraio 2021	Mercoledì 17 Febbraio 2021	Giovedì 18 Febbraio 2021	Venerdì 19 Febbraio 2021	Sabato 20 Febbraio 2021	Domenica 21 Febbraio 2021
24,45	23,28	21,63	20,52	20,98	25,54	25,16

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 15 Febbraio 2021 a Domenica 21 Febbraio 2021

Lunedì 15 Febbraio 2021	Martedì 16 Febbraio 2021	Mercoledì 17 Febbraio 2021	Giovedì 18 Febbraio 2021	Venerdì 19 Febbraio 2021	Sabato 20 Febbraio 2021	Domenica 21 Febbraio 2021
2,55	2,86	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,97	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 15 Febbraio 2021 a Domenica 21 Febbraio 2021

Lunedì 15 Febbraio 2021	Martedì 16 Febbraio 2021	Mercoledì 17 Febbraio 2021	Giovedì 18 Febbraio 2021	Venerdì 19 Febbraio 2021	Sabato 20 Febbraio 2021	Domenica 21 Febbraio 2021
141,60	139,20	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	133,50	Impianto Fermo

