

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 15 Marzo 2021 a Domenica 21 Marzo 2021**

Lunedì 15 Marzo 2021	Martedì 16 Marzo 2021	Mercoledì 17 Marzo 2021	Giovedì 18 Marzo 2021	Venerdì 19 Marzo 2021	Sabato 20 Marzo 2021	Domenica 21 Marzo 2021
1,53	1,82	2,37	1,49	0,08	4,44	4,31

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 15 Marzo 2021 a Domenica 21 Marzo 2021**

Lunedì 15 Marzo 2021	Martedì 16 Marzo 2021	Mercoledì 17 Marzo 2021	Giovedì 18 Marzo 2021	Venerdì 19 Marzo 2021	Sabato 20 Marzo 2021	Domenica 21 Marzo 2021
22,73	22,76	23,32	21,07	16,58	25,71	26,23

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 15 Marzo 2021 a Domenica 21 Marzo 2021**

Lunedì 15 Marzo 2021	Martedì 16 Marzo 2021	Mercoledì 17 Marzo 2021	Giovedì 18 Marzo 2021	Venerdì 19 Marzo 2021	Sabato 20 Marzo 2021	Domenica 21 Marzo 2021
2,63	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,63	2,56	Impianto Fermo	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 15 Marzo 2021 a Domenica 21 Marzo 2021**

Lunedì 15 Marzo 2021	Martedì 16 Marzo 2021	Mercoledì 17 Marzo 2021	Giovedì 18 Marzo 2021	Venerdì 19 Marzo 2021	Sabato 20 Marzo 2021	Domenica 21 Marzo 2021
141,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	141,30	139,50	Impianto Fermo	Impianto Fermo



