

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 22 Marzo 2021 a Domenica 28 Marzo 2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Martedì 23 Marzo 2021	Mercoledì 24 Marzo 2021	Giovedì 25 Marzo 2021	Venerdì 26 Marzo 2021	Sabato 27 Marzo 2021	Domenica 28 Marzo 2021
2,19	0,83	0,01	2,08	0,88	2,14	2,70

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 22 Marzo 2021 a Domenica 28 Marzo 2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Martedì 23 Marzo 2021	Mercoledì 24 Marzo 2021	Giovedì 25 Marzo 2021	Venerdì 26 Marzo 2021	Sabato 27 Marzo 2021	Domenica 28 Marzo 2021
21,02	19,03	15,63	20,17	17,80	22,80	22,40

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 22 Marzo 2021 a Domenica 28 Marzo 2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Martedì 23 Marzo 2021	Mercoledì 24 Marzo 2021	Giovedì 25 Marzo 2021	Venerdì 26 Marzo 2021	Sabato 27 Marzo 2021	Domenica 28 Marzo 2021
2,56	2,56	2,64	2,65	2,77	2,86	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 22 Marzo 2021 a Domenica 28 Marzo 2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Martedì 23 Marzo 2021	Mercoledì 24 Marzo 2021	Giovedì 25 Marzo 2021	Venerdì 26 Marzo 2021	Sabato 27 Marzo 2021	Domenica 28 Marzo 2021
143,00	144,30	144,60	143,50	140,50	136,40	Impianto Fermo

