

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 05 Aprile 2021 a Domenica 11 Aprile 2021

Lunedì 05 Aprile 2021	Martedì 06 Aprile 2021	Mercoledì 07 Aprile 2021	Giovedì 08 Aprile 2021	Venerdì 09 Aprile 2021	Sabato 10 Aprile 2021	Domenica 11 Aprile 2021
4,81	2,13	3,16	3,07	4,08	2,76	2,67

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 05 Aprile 2021 a Domenica 11 Aprile 2021

Lunedì 05 Aprile 2021	Martedì 06 Aprile 2021	Mercoledì 07 Aprile 2021	Giovedì 08 Aprile 2021	Venerdì 09 Aprile 2021	Sabato 10 Aprile 2021	Domenica 11 Aprile 2021
27,98	24,02	23,15	24,20	22,11	25,17	24,79

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 05 Aprile 2021 a Domenica 11 Aprile 2021

Lunedì 05 Aprile 2021	Martedì 06 Aprile 2021	Mercoledì 07 Aprile 2021	Giovedì 08 Aprile 2021	Venerdì 09 Aprile 2021	Sabato 10 Aprile 2021	Domenica 11 Aprile 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,55	2,61	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 05 Aprile 2021 a Domenica 11 Aprile 2021

Lunedì 05 Aprile 2021	Martedì 06 Aprile 2021	Mercoledì 07 Aprile 2021	Giovedì 08 Aprile 2021	Venerdì 09 Aprile 2021	Sabato 10 Aprile 2021	Domenica 11 Aprile 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	151,50	149,80	Impianto Fermo	Impianto Fermo

