

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 12 Aprile 2021 a Domenica 18 Aprile 2021**

Lunedì 12 Aprile 2021	Martedì 13 Aprile 2021	Mercoledì 14 Aprile 2021	Giovedì 15 Aprile 2021	Venerdì 16 Aprile 2021	Sabato 17 Aprile 2021	Domenica 18 Aprile 2021
2,42	2,24	3,42	2,68	2,74	4,21	3,39

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 12 Aprile 2021 a Domenica 18 Aprile 2021**

Lunedì 12 Aprile 2021	Martedì 13 Aprile 2021	Mercoledì 14 Aprile 2021	Giovedì 15 Aprile 2021	Venerdì 16 Aprile 2021	Sabato 17 Aprile 2021	Domenica 18 Aprile 2021
20,00	21,74	22,71	22,19	21,56	25,84	24,46

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 12 Aprile 2021 a Domenica 18 Aprile 2021**

Lunedì 12 Aprile 2021	Martedì 13 Aprile 2021	Mercoledì 14 Aprile 2021	Giovedì 15 Aprile 2021	Venerdì 16 Aprile 2021	Sabato 17 Aprile 2021	Domenica 18 Aprile 2021
2,67	2,56	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,60	3,09	Impianto Fermo

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 12 Aprile 2021 a Domenica 18 Aprile 2021**

Lunedì 12 Aprile 2021	Martedì 13 Aprile 2021	Mercoledì 14 Aprile 2021	Giovedì 15 Aprile 2021	Venerdì 16 Aprile 2021	Sabato 17 Aprile 2021	Domenica 18 Aprile 2021
140,50	142,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo	143,30	141,30	Impianto Fermo



