

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 03 Maggio 2021 a Domenica 09 Maggio 2021

Lunedì 03 Maggio 2021	Martedì 04 Maggio 2021	Mercoledì 05 Maggio 2021	Giovedì 06 Maggio 2021	Venerdì 07 Maggio 2021	Sabato 08 Maggio 2021	Domenica 09 Maggio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,26	4,78	7,29

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 03 Maggio 2021 a Domenica 09 Maggio 2021

Lunedì 03 Maggio 2021	Martedì 04 Maggio 2021	Mercoledì 05 Maggio 2021	Giovedì 06 Maggio 2021	Venerdì 07 Maggio 2021	Sabato 08 Maggio 2021	Domenica 09 Maggio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	21,98	24,47	21,13

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 03 Maggio 2021 a Domenica 09 Maggio 2021

Lunedì 03 Maggio 2021	Martedì 04 Maggio 2021	Mercoledì 05 Maggio 2021	Giovedì 06 Maggio 2021	Venerdì 07 Maggio 2021	Sabato 08 Maggio 2021	Domenica 09 Maggio 2021
2,82	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,71	2,80	Impianto Fermo	2,71

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 03 Maggio 2021 a Domenica 09 Maggio 2021

Lunedì 03 Maggio 2021	Martedì 04 Maggio 2021	Mercoledì 05 Maggio 2021	Giovedì 06 Maggio 2021	Venerdì 07 Maggio 2021	Sabato 08 Maggio 2021	Domenica 09 Maggio 2021
143,90	Impianto Fermo	Impianto Fermo	146,30	149,80	Impianto Fermo	151,30

