

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 17 Maggio 2021 a Domenica 23 Maggio 2021**

Lunedì 17 Maggio 2021	Martedì 18 Maggio 2021	Mercoledì 19 Maggio 2021	Giovedì 20 Maggio 2021	Venerdì 21 Maggio 2021	Sabato 22 Maggio 2021	Domenica 23 Maggio 2021
0,32	2,71	0,00	1,80	0,60	0,10	0,69

**Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 17 Maggio 2021 a Domenica 23 Maggio 2021**

Lunedì 17 Maggio 2021	Martedì 18 Maggio 2021	Mercoledì 19 Maggio 2021	Giovedì 20 Maggio 2021	Venerdì 21 Maggio 2021	Sabato 22 Maggio 2021	Domenica 23 Maggio 2021
14,41	16,45	13,32	17,85	18,19	18,84	20,46

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm<sup>3</sup>**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 17 Maggio 2021 a Domenica 23 Maggio 2021**

Lunedì 17 Maggio 2021	Martedì 18 Maggio 2021	Mercoledì 19 Maggio 2021	Giovedì 20 Maggio 2021	Venerdì 21 Maggio 2021	Sabato 22 Maggio 2021	Domenica 23 Maggio 2021
2,96	3,00	2,94	2,96	2,96	2,89	2,92

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 17 Maggio 2021 a Domenica 23 Maggio 2021**

Lunedì 17 Maggio 2021	Martedì 18 Maggio 2021	Mercoledì 19 Maggio 2021	Giovedì 20 Maggio 2021	Venerdì 21 Maggio 2021	Sabato 22 Maggio 2021	Domenica 23 Maggio 2021
148,80	145,10	145,10	143,30	141,40	148,70	141,20



