

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSO 30 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSO 30 mg/Nm³

Media giornaliera CO HRSO da Lunedì 29 Marzo 2021 a Domenica 04 Aprile 2021

Lunedì 29 Marzo 2021	Martedì 30 Marzo 2021	Mercoledì 31 Marzo 2021	Giovedì 01 Aprile 2021	Venerdì 02 Aprile 2021	Sabato 03 Aprile 2021	Domenica 04 Aprile 2021
2,24	0,95	0,84	0,82	0,94	1,86	6,65

Media giornaliera NOX HRSO da Lunedì 29 Marzo 2021 a Domenica 04 Aprile 2021

Lunedì 29 Marzo 2021	Martedì 30 Marzo 2021	Mercoledì 31 Marzo 2021	Giovedì 01 Aprile 2021	Venerdì 02 Aprile 2021	Sabato 03 Aprile 2021	Domenica 04 Aprile 2021
20,10	24,19	23,93	20,78	20,07	26,42	27,95

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm³

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm³

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 29 Marzo 2021 a Domenica 04 Aprile 2021

Lunedì 29 Marzo 2021	Martedì 30 Marzo 2021	Mercoledì 31 Marzo 2021	Giovedì 01 Aprile 2021	Venerdì 02 Aprile 2021	Sabato 03 Aprile 2021	Domenica 04 Aprile 2021
2,52	Impianto Fermo	Impianto Fermo	2,67	2,79	2,66	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 29 Marzo 2021 a Domenica 04 Aprile 2021

Lunedì 29 Marzo 2021	Martedì 30 Marzo 2021	Mercoledì 31 Marzo 2021	Giovedì 01 Aprile 2021	Venerdì 02 Aprile 2021	Sabato 03 Aprile 2021	Domenica 04 Aprile 2021
140,40	Impianto Fermo	Impianto Fermo	142,00	139,40	136,20	Impianto Fermo

