

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 24 Maggio 2021 a Domenica 30 Maggio 2021

Lunedì 24 Maggio 2021	Martedì 25 Maggio 2021	Mercoledì 26 Maggio 2021	Giovedì 27 Maggio 2021	Venerdì 28 Maggio 2021	Sabato 29 Maggio 2021	Domenica 30 Maggio 2021
1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1,61

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 24 Maggio 2021 a Domenica 31 Maggio 2021

Lunedì 24 Maggio 2021	Martedì 25 Maggio 2021	Mercoledì 26 Maggio 2021	Giovedì 27 Maggio 2021	Venerdì 28 Maggio 2021	Sabato 29 Maggio 2021	Domenica 30 Maggio 2021
22,38	19,34	15,93	14,84	15,31	22,67	22,95

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 24 Maggio 2021 a Domenica 31 Maggio 2021

Lunedì 24 Maggio 2021	Martedì 25 Maggio 2021	Mercoledì 26 Maggio 2021	Giovedì 27 Maggio 2021	Venerdì 28 Maggio 2021	Sabato 29 Maggio 2021	Domenica 30 Maggio 2021
2,97	Impianto Fermo	3,19	3,04	3,04	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 24 Maggio 2021 a Domenica 31 Maggio 2021

Lunedì 24 Maggio 2021	Martedì 25 Maggio 2021	Mercoledì 26 Maggio 2021	Giovedì 27 Maggio 2021	Venerdì 28 Maggio 2021	Sabato 29 Maggio 2021	Domenica 30 Maggio 2021
140,10	Impianto Fermo	140,30	144,30	142,10	Impianto Fermo	Impianto Fermo

