

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 14 Giugno 2021 a Domenica 20 Giugno 2021

Lunedì 14 Giugno 2021	Martedì 15 Giugno 2021	Mercoledì 16 Giugno 2021	Giovedì 17 Giugno 2021	Venerdì 18 Giugno 2021	Sabato 19 Giugno 2021	Domenica 20 Giugno 2021
0,00	0,44	1,77	0,00	0,04	0,00	0,55

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 14 Giugno 2021 a Domenica 20 Giugno 2021

Lunedì 14 Giugno 2021	Martedì 15 Giugno 2021	Mercoledì 16 Giugno 2021	Giovedì 17 Giugno 2021	Venerdì 18 Giugno 2021	Sabato 19 Giugno 2021	Domenica 20 Giugno 2021
15,55	17,96	20,46	15,22	14,36	13,42	17,50

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 14 Giugno 2021 a Domenica 20 Giugno 2021

Lunedì 14 Giugno 2021	Martedì 15 Giugno 2021	Mercoledì 16 Giugno 2021	Giovedì 17 Giugno 2021	Venerdì 18 Giugno 2021	Sabato 19 Giugno 2021	Domenica 20 Giugno 2021
4,53	4,50	Impianto Fermo	4,43	4,50	4,34	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 14 Giugno 2021 a Domenica 20 Giugno 2021

Lunedì 14 Giugno 2021	Martedì 15 Giugno 2021	Mercoledì 16 Giugno 2021	Giovedì 17 Giugno 2021	Venerdì 18 Giugno 2021	Sabato 19 Giugno 2021	Domenica 20 Giugno 2021
128,80	131,00	Impianto Fermo	132,90	131,00	127,90	Impianto Fermo

