

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 21 Giugno 2021 a Domenica 27 Giugno 2021**

Lunedì 21 Giugno 2021	Martedì 22 Giugno 2021	Mercoledì 23 Giugno 2021	Giovedì 24 Giugno 2021	Venerdì 25 Giugno 2021	Sabato 26 Giugno 2021	Domenica 27 Giugno 2021
0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,56

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 21 Giugno 2021 a Domenica 27 Giugno 2021**

Lunedì 21 Giugno 2021	Martedì 22 Giugno 2021	Mercoledì 23 Giugno 2021	Giovedì 24 Giugno 2021	Venerdì 25 Giugno 2021	Sabato 26 Giugno 2021	Domenica 27 Giugno 2021
15,42	13,26	12,69	13,09	12,50	13,38	15,55

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 21 Giugno 2021 a Domenica 27 Giugno 2021**

Lunedì 21 Giugno 2021	Martedì 22 Giugno 2021	Mercoledì 23 Giugno 2021	Giovedì 24 Giugno 2021	Venerdì 25 Giugno 2021	Sabato 26 Giugno 2021	Domenica 27 Giugno 2021
4,53	4,46	4,57	Impianto Fermo	4,56	4,56	4,51

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 21 Giugno 2021 a Domenica 27 Giugno 2021**

Lunedì 21 Giugno 2021	Martedì 22 Giugno 2021	Mercoledì 23 Giugno 2021	Giovedì 24 Giugno 2021	Venerdì 25 Giugno 2021	Sabato 26 Giugno 2021	Domenica 27 Giugno 2021
138,40	137,00	132,00	Impianto Fermo	130,80	134,40	134,90



