Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati

CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 12 Luglio 2021 a Domenica 18 Luglio 2021

Lunedì 12 Luglio 2021	Martedì 13 Luglio 2021	Mercoledì 14 Luglio 2021	Giovedì 15 Luglio 2021	Venerdì 16 Luglio 2021	Sabato 17 Luglio 2021	Domenica 18 Luglio 2021
0,10	0,10	1,01	1,65	1,23	0,00	2,47

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 12 Luglio 2021 a Domenica 18 Luglio 2021

Lunedì 12 Luglio 2021	Martedì 13 Luglio 2021	Mercoledì 14 Luglio 2021	Giovedì 15 Luglio 2021	Venerdì 16 Luglio 2021	Sabato 17 Luglio 2021	Domenica 18 Luglio 2021
14,34	13,29	16,52	16,91	14,71	13,05	17,11

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 12 Luglio 2021 a Domenica 18 Luglio 2021

Lunedì 12 Luglio 2021	Martedì 13 Luglio 2021	Mercoledì 14 Luglio 2021	Giovedì 15 Luglio 2021	Venerdì 16 Luglio 2021	Sabato 17 Luglio 2021	Domenica 18 Luglio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 12 Luglio 2021 a Domenica 18 Luglio 2021

Lunedì 12 Luglio 2021	Martedì 13 Luglio 2021	Mercoledì 14 Luglio 2021	Giovedì 15 Luglio 2021	Venerdì 16 Luglio 2021	Sabato 17 Luglio 2021	Domenica 18 Luglio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

,