

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 19 Luglio 2021 a Domenica 25 Luglio 2021

Lunedì 19 Luglio 2021	Martedì 20 Luglio 2021	Mercoledì 21 Luglio 2021	Giovedì 22 Luglio 2021	Venerdì 23 Luglio 2021	Sabato 24 Luglio 2021	Domenica 25 Luglio 2021
0,95	0,00	0,50	0,63	0,08	0,00	0,02

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 19 Luglio 2021 a Domenica 25 Luglio 2021

Lunedì 19 Luglio 2021	Martedì 20 Luglio 2021	Mercoledì 21 Luglio 2021	Giovedì 22 Luglio 2021	Venerdì 23 Luglio 2021	Sabato 24 Luglio 2021	Domenica 25 Luglio 2021
14,45	12,03	13,33	14,17	13,22	12,04	13,73

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 19 Luglio 2021 a Domenica 25 Luglio 2021

Lunedì 19 Luglio 2021	Martedì 20 Luglio 2021	Mercoledì 21 Luglio 2021	Giovedì 22 Luglio 2021	Venerdì 23 Luglio 2021	Sabato 24 Luglio 2021	Domenica 25 Luglio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,64	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 19 Luglio 2021 a Domenica 25 Luglio 2021

Lunedì 19 Luglio 2021	Martedì 20 Luglio 2021	Mercoledì 21 Luglio 2021	Giovedì 22 Luglio 2021	Venerdì 23 Luglio 2021	Sabato 24 Luglio 2021	Domenica 25 Luglio 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	132,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo

