

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 28 Giugno 2021 a Domenica 04 Luglio 2021

Lunedì 28 Giugno 2021	Martedì 29 Giugno 2021	Mercoledì 30 Giugno 2021	Giovedì 01 Luglio 2021	Venerdì 02 Luglio 2021	Sabato 03 Luglio 2021	Domenica 04 Luglio 2021
0,63	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,12

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 28 Giugno 2021 a Domenica 04 Luglio 2021

Lunedì 28 Giugno 2021	Martedì 29 Giugno 2021	Mercoledì 30 Giugno 2021	Giovedì 01 Luglio 2021	Venerdì 02 Luglio 2021	Sabato 03 Luglio 2021	Domenica 04 Luglio 2021
15,16	12,03	12,72	13,44	12,64	12,02	15,37

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 28 Giugno 2021 a Domenica 04 Luglio 2021

Lunedì 28 Giugno 2021	Martedì 29 Giugno 2021	Mercoledì 30 Giugno 2021	Giovedì 01 Luglio 2021	Venerdì 02 Luglio 2021	Sabato 03 Luglio 2021	Domenica 04 Luglio 2021
4,53	4,67	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,73	4,59

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 28 Giugno 2021 a Domenica 04 Luglio 2021

Lunedì 28 Giugno 2021	Martedì 29 Giugno 2021	Mercoledì 30 Giugno 2021	Giovedì 01 Luglio 2021	Venerdì 02 Luglio 2021	Sabato 03 Luglio 2021	Domenica 04 Luglio 2021
134,40	127,10	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	125,30	136,10

