

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 02 Agosto 2021 a Domenica 08 Agosto 2021

Lunedì 02 Agosto 2021	Martedì 03 Agosto 2021	Mercoledì 04 Agosto 2021	Giovedì 05 Agosto 2021	Venerdì 06 Agosto 2021	Sabato 07 Agosto 2021	Domenica 08 Agosto 2021
0,04	0,00	0,00	Impianto Fermo	3,74	0,00	0,89

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 02 Agosto 2021 a Domenica 08 Agosto 2021

Lunedì 02 Agosto 2021	Martedì 03 Agosto 2021	Mercoledì 04 Agosto 2021	Giovedì 05 Agosto 2021	Venerdì 06 Agosto 2021	Sabato 07 Agosto 2021	Domenica 08 Agosto 2021
12,94	12,53	11,14	Impianto Fermo	17,51	11,70	17,45

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 02 Agosto 2021 a Domenica 08 Agosto 2021

Lunedì 02 Agosto 2021	Martedì 03 Agosto 2021	Mercoledì 04 Agosto 2021	Giovedì 05 Agosto 2021	Venerdì 06 Agosto 2021	Sabato 07 Agosto 2021	Domenica 08 Agosto 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,94	4,81	4,34	4,76	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 02 Agosto 2021 a Domenica 08 Agosto 2021

Lunedì 02 Agosto 2021	Martedì 03 Agosto 2021	Mercoledì 04 Agosto 2021	Giovedì 05 Agosto 2021	Venerdì 06 Agosto 2021	Sabato 07 Agosto 2021	Domenica 08 Agosto 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	130,20	132,90	138,40	137,70	Impianto Fermo

