

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 26 Luglio 2021 a Domenica 01 Agosto 2021**

Lunedì 26 Luglio 2021	Martedì 27 Luglio 2021	Mercoledì 28 Luglio 2021	Giovedì 29 Luglio 2021	Venerdì 30 Luglio 2021	Sabato 31 Luglio 2021	Domenica 01 Agosto 2021
0,06	0,00	0,34	1,08	0,64	0,00	0,44

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 26 Luglio 2021 a Domenica 01 Agosto 2021**

Lunedì 26 Luglio 2021	Martedì 27 Luglio 2021	Mercoledì 28 Luglio 2021	Giovedì 29 Luglio 2021	Venerdì 30 Luglio 2021	Sabato 31 Luglio 2021	Domenica 01 Agosto 2021
14,71	12,38	14,63	16,15	14,86	12,78	14,88

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 26 Luglio 2021 a Domenica 01 Agosto 2021**

Lunedì 26 Luglio 2021	Martedì 27 Luglio 2021	Mercoledì 28 Luglio 2021	Giovedì 29 Luglio 2021	Venerdì 30 Luglio 2021	Sabato 31 Luglio 2021	Domenica 01 Agosto 2021
4,75	4,78	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,68

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 26 Luglio 2021 a Domenica 01 Agosto 2021**

Lunedì 26 Luglio 2021	Martedì 27 Luglio 2021	Mercoledì 28 Luglio 2021	Giovedì 29 Luglio 2021	Venerdì 30 Luglio 2021	Sabato 31 Luglio 2021	Domenica 01 Agosto 2021
126,40	130,00	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	140,20



