

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3

Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 23 Agosto 2021 a Domenica 29 Agosto 2021

Lunedì 23 Agosto 2021	Martedì 24 Agosto 2021	Mercoledì 25 Agosto 2021	Giovedì 26 Agosto 2021	Venerdì 27 Agosto 2021	Sabato 28 Agosto 2021	Domenica 29 Agosto 2021
1,02	0,00	0,00	0,46	0,53	0,45	1,33

Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 23 Agosto 2021 a Domenica 29 Agosto 2021

Lunedì 23 Agosto 2021	Martedì 24 Agosto 2021	Mercoledì 25 Agosto 2021	Giovedì 26 Agosto 2021	Venerdì 27 Agosto 2021	Sabato 28 Agosto 2021	Domenica 29 Agosto 2021
16,55	13,56	12,97	13,99	14,94	16,12	19,53

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3

LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3

Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 23 Agosto 2021 a Domenica 29 Agosto 2021

Lunedì 23 Agosto 2021	Martedì 24 Agosto 2021	Mercoledì 25 Agosto 2021	Giovedì 26 Agosto 2021	Venerdì 27 Agosto 2021	Sabato 28 Agosto 2021	Domenica 29 Agosto 2021
4,99	4,81	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 23 Agosto 2021 a Domenica 29 Agosto 2021

Lunedì 23 Agosto 2021	Martedì 24 Agosto 2021	Mercoledì 25 Agosto 2021	Giovedì 26 Agosto 2021	Venerdì 27 Agosto 2021	Sabato 28 Agosto 2021	Domenica 29 Agosto 2021
118,50	128,50	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo

