

Alla cortese attenzione del comitato tecnico

Di seguito i valori settimanali di CO - NOX registrati



CITTA' DI SAN SEVERO

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio HRSG 30 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto HRSG 30 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO HRSG da Lunedì 30 Agosto 2021 a Domenica 05 Settembre 2021**

Lunedì 30 Agosto 2021	Martedì 31 Agosto 2021	Mercoledì 01 Settembre 2021	Giovedì 02 Settembre 2021	Venerdì 03 Settembre 2021	Sabato 04 Settembre 2021	Domenica 05 Settembre 2021
0,30	0,26	0,00	1,15	0,29	1,18	3,43

**Media giornaliera NOX HRSG da Lunedì 30 Agosto 2021 a Domenica 05 Settembre 2021**

Lunedì 30 Agosto 2021	Martedì 31 Agosto 2021	Mercoledì 01 Settembre 2021	Giovedì 02 Settembre 2021	Venerdì 03 Settembre 2021	Sabato 04 Settembre 2021	Domenica 05 Settembre 2021
15,33	14,94	13,91	16,47	15,77	17,64	20,37

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi carbonio AUX BOILER 250 mg/Nm3**

**LIMITI MEDIA GIORNO ossidi azoto AUX BOILER 300 mg/Nm3**

**Media giornaliera CO AUX BOILER da Lunedì 30 Agosto 2021 a Domenica 05 Settembre 2021**

Lunedì 30 Agosto 2021	Martedì 31 Agosto 2021	Mercoledì 01 Settembre 2021	Giovedì 02 Settembre 2021	Venerdì 03 Settembre 2021	Sabato 04 Settembre 2021	Domenica 05 Settembre 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	4,58	Impianto Fermo	4,80

**Media giornaliera NOX AUX BOILER da Lunedì 30 Agosto 2021 a Domenica 05 Settembre 2021**

Lunedì 30 Agosto 2021	Martedì 31 Agosto 2021	Mercoledì 01 Settembre 2021	Giovedì 02 Settembre 2021	Venerdì 03 Settembre 2021	Sabato 04 Settembre 2021	Domenica 05 Settembre 2021
Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	Impianto Fermo	138,60	Impianto Fermo	132,00



